

NOTA ACLARATORIA

Partida 02.01 SOLERA DE HORMIGON:

Donde indica hormigón HA 24 debe indicar hormigón HA30 con fibra

Donde indica malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 debe indicar malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 20x20 Ø 6 B 500 T 6x2,20

Partida 02.02 CONECTORES SOLERA EXISTENTE DE HORMIGON: Todas las soleras van con conectores en todos los perímetros

Partida 03.02 IMBORNAL: La clase del imbornal es D-400

Partida 03.03 CANALETA DE DRENAJE LINEAL: donde INDICA clase B-125 debe indicar clase D-400