



Consultas y respuestas

07/11/2023

suministro de material hidráulico y lubricantes para las instalaciones de El Mazo (Expediente 202300101)

4- Antiretorno pilotado (tamaño-rosca? voltaje piloto? presión-fluido?)
MODELO 1VRO4R3 VICKERS
7- Bomba engranajes (tamaño,litros, presión, modelo?)
MODELO CASAPA PRP20.14 D0-82E2-LEB/EA-N
11- Cartucho V14 (bomba?)
BOMBA ESTACIÓN TRANSFERENCIA
12- Cartucho V17 (bomba?)
BOMBA ESTACIÓN TRANSFERENCIA
16- Detector Balluff (Modelo??)
SENSOR INDUCTIVO BHS0032 PNP
18- Enchufe (hembra?) 3/8 NPT (macho? 700bar?)
MACHO-MACHO
34- Manómetro 63mm 1/4 0-160 (Vertical- Horizontal?)
VERTICAL
35- Manómetro 63mm 1/4 0-25 (Vertical- Horizontal?)
VERTICAL
37- Racor manómetro 16x2 1/4 H? toma minimes? con capuchón-tapa?
BSP
42- Vástago EV Danfoss ...? Piloto para EV Bobina Danfoss posición 6?
HIDROLIMPIADORA TRIFÁSICA

Cristian Gómez-Acebo Díez
Presidente de la Mesa de contratación
