ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN**Fecha y hora de celebración**

19 de junio de 2024, a las 12:15 h.

Lugar de celebración

Telemática, vía Teams.

Asistentes PRESIDENTA

D.ª María Ortiz Sánchez, Jefa del Área de Compras

VOCALES

D. Manuel Asensio Parrilla, Técnico de Planificación y Control.

D. Daniel Villoldo Giménez, Letrado del Área de Asesoría Jurídica.

SECRETARIO

D. Juan Manuel Vaquero Solís, Técnico del Área de Compras.

Orden del día.

Recepción de la corrección del informe técnico de valoración y apertura del sobre C del Expediente de contratación 06/24 DDN - CONTRATACIÓN MIXTA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE PROYECTOS, OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS CENTROS COMERCIALES DE ARRECIFE (LANZAROTE Y LA PLAZA (BADAJOZ).

Se expone.

Revisión de la respuesta del técnico valorador sobre las mejoras en los rendimientos indicadas por las empresas licitadoras.

La mesa de contratación procede a revisar las indicaciones hechas por el técnico valorador sobre las fichas técnicas de los paneles, remitidas por los licitadores para justificar las mejoras de rendimiento marcadas en las mejoras. La mesa comprueba que el técnico valorador indica que los porcentajes indicados en las fichas técnicas no son mejoras de rendimiento, sino porcentajes de eficiencia de rendimiento, además de indicar que las fichas son de las mismas características que los paneles propuestos en el anteproyecto y con las mismas dimensiones, por lo que los datos de mejora en rendimiento indicado por las empresas licitadoras no son correctos.

El técnico informa también que las fichas técnicas de los paneles son de distintas potencias pico, el establecido en anteproyecto es 540W, el de LEUK es de (540W), el de ELECTRYCONSULTING es de (550W) y el de E4E es de (575W), indicando que a mayor potencia pico y mayor porcentaje de eficiencia el rendimiento es mejor.

Ante esta situación, la mesa decide solicitar al técnico valorador que elabore un breve informe de puntuación de las ofertas remitidas por los licitadores para esta mejora, puesto que, como indica en el mail, la mejora que ellos indican no coincide con lo reflejado en las fichas técnicas, y por lo tanto, la mesa no sabe cómo asignar la puntuación en esa mejora a cada empresa, en función de los criterios establecidos en el apartado 14 del cuadro anexo al CCP.

Y, no habiendo más temas que tratar, finaliza la sesión a las 12:20 horas.