

**RESPOSTA PREGUNTA EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN EXPTE 4072/2024  
"MELLORA DE INFRAESTRUTURAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE ESPIÑEIRA:  
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDADE E VIXILANCIA"**

Solicitamos las siguientes aclaraciones: entendemos que tanto las cámaras nuevas como las cámaras que sustituyan las obsoletas han de ser integradas en un plataforma de gestión existente, si ese es el caso, ¿podrían indicarnos que sistema de gestión se trata? Así mismo, si se pretenden reutilizar las licencias de las cámaras obsoletas ¿podrían indicarnos la marca y modelos de estas? **MARCA HIKVISION**

¿Desde donde se alimentan los switches de los armarios?.¿Desde cuadros de alumbrado? **SI, DESDE CUADROS DE ALUMBRADO**

Entendemos que el cable fibra óptica hay que fusionarlo en el extremo opuesto a los armarios, en caja de empalme existente. ¿Es así? **SI**

O por el contrario se terminan en bandeja de f.o. existente en el centro de control.

