

Expediente: PASA 154/2025 TA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE DOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD PATRICIO PÉREZ Y DE UNO EN EL CENTRO DE SALUD DE ROJALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA

**LOTE 2: SUSTITUCIÓN DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN EN EL C.S. ROJALES
C.A.: CENTRO DE SALUD DE ROJALES**

DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE

Desmontaje de equipo existente y montaje de equipo nuevo autónomo compacto Aire-Aire tipo ROOF-TOP tipo Bomba de Calor reversible, instalada en exterior (cubierta), desmontaje/montaje techado protección equipo aire, con medios manuales y mecánicos, recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS

- Suministro e instalación Equipo aire-aire Rooftop, con bomba de calor.
- Equipo autónomo compacto aire-aire de construcción horizontal para montaje sobre cubierta, tipo bomba de calor reversible, lista para instalar, concebida para la climatización de grandes volúmenes de instalación para usos industrial y comercial.
- Potencia frigorífica nominal mínimo: 28 kW
- Clasificación mínima EER: A
- SEER* (EN14825-2016) mínimo: 5.05
- Temperatura de mezcla bs/h: 27.0 °C; 50.0 %(HR)
- Temperatura del aire exterior: 35.0 °C
- Clasificación COP: A SCOP* (EN14825-2016) mínimo: 3.55
- T mezcla bs: 20.0 °C T exterior: 6.0 °C
- Caudal de aire nominal de impulsión mínimo: 6,500 m³/h
- Refrigerante R-454B
- Alimentación eléctrica estándar: Trifásica 400V 50Hz + Alimentación eléctrica seleccionada: Trifásica 400V 50Hz +T + Neutro
- Incluidas protecciones necesarias

MEDIOS DE ELEVACION/RETIRADA

- Incluida grúa para la retirada/descarga equipos.
- Incluidos cualquier trabajo necesario de albañilería para su montaje

DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA

Carretera Torrevieja a San Miguel de Salinas CV-95 • Partida La Ceñuela s/n • C.P. 03186–Torrevieja (Alicante) • Tel. 965 695 485

Expediente: **PASA 154/2025 TA**

En Torrevieja, a fecha de firma electrónica.

Cargo: Ingeniero Técnico Industrial
Responsable de Mantenimiento y Servicios Generales

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

P.D. Resolución de 1 de noviembre de 2023, del Conseller de Sanidad (DOGV Núm. 9718 de 06/11/2023).

GERENCIA
DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA

DIRECCIÓN ECONÓMICA
DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA

Fdo.: D. José Gabriel Cano Montoro

Fdo.: D. Antonio Martínez Cervera