

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

INFORME DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO.

OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

SUMINISTRO DE CONTADORES PARA LA OBRA: "PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEL CANAL BAJO DEL BIERZO EN LA PROVINCIA DE LEÓN" Nº 0583314, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

TSA0077318

PROVEEDORES:

Los proveedores que han presentado oferta para la presente licitación son los indicados a continuación:

- RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.
- HIDROCONTA, S.A.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El licitante adjuntará en el Sobre electrónico único la siguiente documentación:

1. Declaración responsable y certificado de pruebas que avale que cuando en estado de reposo del contador coincida que el imán esté situado enfrente del relé reed, no se generen rebotes de aperturas/cierres del contacto del sensor de tiempos superiores a 800 ms, evitando así la lectura de falsos pulsos.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El análisis de la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el sobre electrónico único con los requisitos de la documentación técnica solicitada, es el siguiente:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

• **Criterio de valoración: Mejoras de funcionamiento**

OFERTANTE	MEJORAS DE FUNCIONAMIENTO		PUNTUACIÓN
	Declaración responsable	Certificado	
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	Sí	No	0
HIDROCONTA, S.A.	No	-	0

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONTENIDOS EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO

Según el Pliego de Prescripciones Administrativas, para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, se tiene en cuenta lo siguiente:

- MEJORAS DE LA INSTALACIÓN: Se otorgarán CINCO puntos al ofertante que justifique la mejora descrita a continuación sin incrementar el precio. Cuando en estado de reposo del contador coincida que el imán esté situado enfrente del relé reed, no se generen rebotes de aperturas/cierres del contacto del sensor de tiempos superiores a 800 ms, evitando así la lectura de falsos pulsos.

Documentación a aportar: Copia del certificado de pruebas que avale tal circunstancia. Dicha mejora no se tendrá en cuenta sin la presentación del correspondiente certificado de pruebas que avale tal circunstancia.

Una vez analizada la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el sobre electrónico único, la valoración es la siguiente:

Descripción	CIF/NIF	1	TOTAL
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	A63271498	0	0
HIDROCONTA, S.A.	A30131973	0	0

1. Mejoras de la instalación

En León, 13 de marzo de 2024

Fdo.: Técnico Superior de Obra
Cristhian Casado Rojo

Fdo.: Gerente Provincial
Joaquín A. Cedrón Rivas