

**INFORME SOBRE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA VFT VALLFIREST EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA EL SUMINISTRO DE BALSAS INFLABLES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DESDE MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS**



Una vez analizada la propuesta presentada por la empresa VFT Vallfirest en el procedimiento con número de expediente 8-2024DEPINFL para la contratación de suministros de depósitos inflables de almacenamiento de agua y retardante para la extinción de incendios forestales desde medios aéreos y terrestres para la Dirección General de Emergencias,

**SE INFORMA:**

Que la ficha técnica presentada por la empresa VFT Vallfirest cumple con las prescripciones técnicas recogidas en el Pliego que regula las características exigidas para el suministro de 5 balsas de 56.000 litros y 2 balsas de 25.000 litros para la extinción de incendios forestales desde medios aéreos y terrestres.

En San Cristóbal de la Laguna,

**LA JEFA DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**  
Montserrat Román Casamartina

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MONTSERRAT ROMAN CASAMARTINA - J/SRV.PROTECC.CIVIL Y ATENC. EMERGENCIAS	Fecha: 22/08/2024 - 09:51:28
En la dirección <a href="https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=">https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: RP001-000uMQ997y+zj865NmeK/+DSw==	 
El presente documento ha sido descargado el 22/08/2024 - 09:51:43	