



Provisió de Batlia

Donada la necessitat d'aquest Ajuntament de realitzar les obres de Projecte d'enllumenat públic i eficiència energètica del "PASSEIG DE COSTA" de la Colònia de Sant Jordi FASE 4 i FASE 5 pels motius següents:

Actualment l'enllumenat públic del passeig que bordeja la costa de la Colònia de Sant Jordi està basat en petites balises col·locades al terra del passeig amb làmpades halògenes de 70 W, i a les zones on el passeig discorre per vials públics en bàculs de uns 5,5 m amb lluminàries de Vapor de Mercuri de 250 W.

És una instal·lació existent que ha quedat obsoleta i que presenta greus deficiències estructurals i de seguretat elèctrica, la qual ja disposa de contractació de subministrament i de diferents quadres elèctrics per l'alimentació de les lluminàries actuals.

El sistema de il·luminació per balises a resultat ser totalment ineficient. Des de el punt de vista del manteniment les lluminàries amb el pas del temps perden la seva estanquitat i resulta molt complicat el trobar l'avaría, a més el vandalisme ha fet que moltes de les lluminàries hagin desaparegut. I des de el punt de vista lumínic, el flux lluminós d'aquestes balises és insuficient per complir amb els requisits d'un enllumenat públic.

La instal·lació actual necessita una reforma integral per tal de poder donar un bon servei garantint eficiència energètica i evitant la contaminació llumínica actual. En l'adequació a realitzar s'adoptaran mesures per poder implantar tecnologies eficients en l'enllumenat exterior.

Vist el Projecte d'Obres d'enllumenat públic i eficiència energètica del "PASSEIG DE COSTA" de la Colònia de Sant Jordi redactat per Pere Torrens Picó amb núm. de col·legiat 892 amb un pressupost per la FASE 4 que ascendeix a 32.082,14 euros i 6.737,25 euros d'IVA, i un pressupost per la FASE 5 que ascendeix a 22.651,73 euros i 4.756,86 euros d'IVA, i efectuat el replanteig de l'obra.

L'import del contracte ascendiria a la quantitat de 57.733,87 euros i 11.494,11 euros d'IVA.

Vist l'objecte del contracte, no es considera adient la seva divisió en lots.

D'acord amb la proposta del Servei i donada la característica de l'obra sembla que el procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, per tot això dispo:

Primer.- Que s'emeti informe d'intervenció en relació a la existència de crèdit i al percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.

Segon.- Que per Secretaria s'emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Tercer.- Que siguin redactats els plecs de clàusules que han de regir la contractació amb les especificitats següents:

- 1.- Que s'incorpori al plec de clàusules administratives l'obligació per part de l'empresa que resulti adjudicatària mitjançant declaració responsable d'adaptar-se a les noves mesures de seguretat i salut resultants de les circumstàncies de COVID-19.
- 2.- Que les millores a incorporar al plec de clàusules administratives siguin les següents:
 - Atorgar una major puntuació a l'empresa que ens ofereixi una major quantitat de LED de 54 w com les estipulades al projecte.

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica

El Batlle-President, Juan Rodriguez Ginard.

Firma 1 de 1
Juan Rodriguez Ginard
20/05/2020 Batlle

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a la seu electrònica de l'ajuntament Ses Salines:			
Código Seguro de Validación	88e88905cb7c49329163b69266de7e15001		Fecha documento: 20/05/2020
Url de validación	https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040		
Metadatos	Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original		