

En relación a pregunta recibida na plataforma de licitación “¿Sería posible que subieseis el bc3 de nuevo? Al descargar e intentar abrir el aparece el fichero vacío” comprobamos que o ficheiro BC3 descargado da plataforma pódese abrir, canto menos co programa “Arquimedes”.

No obstante ao realizar a importación de dito ficheiro descargado observase as seguintes incidencias:

1. O prezo e o importe de case todas as partidas mudan lixeiramente debido a que durante a importación cambian o número de decimais nos conceptos “**medios auxiliares**” e “**costes indirectos**”, pasando de un a dous.
2. A importación xera no capítulo CAP.14 URBANIZACIÓN na partida **E14003** Zapata de cimentación de hormigón armado, un concepto o “**au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico**” que non figura no orzamento do proxecto.

De querer utilizar este ficheiro BC3 subido a plataforma de licitación débese de, no programa “Arquimedes”, unha vez importado o BC3 en *configuración / opciones para el calculo de los medios auxiliares* marcar a opción “**aplicar al mismo redondeo que Presto**” para que aplique o mesmo redondeo nos “medios auxiliares” e “costes indirectos” e eliminar o concepto “au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico” da partida E14003.

**No obstante , os prezos, importes e orzamento válidos e vinculantes son os que se reflicten no Prego de Prescricións Técnicas así como no TOMO II PREGO DE CONDICIÓN, NORMATIVA OBRIGADO CUMPRIMENTO E MEDICIÓN E ORZAMENTOS que figuran na plataforma.**